

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2009 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. 1-229

Pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos priežiūros tvarkos aprašo
3 priedas

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) PRIVALOMŲ DARBŲ BENDRASIS SĄRAŠAS

I. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS KOMPONENTAI, KURIŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) DARBUS REIKIA ATLIKTI

1. Pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:
 - 1.1. šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.2. karšto vandens sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.3. šilumos izoliacijos priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.4. suvartoto šilumos kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.5. suvartoto karšto vandens kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.6. šildymo prietaisų (tarp jų vonių šildymo) su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.7. vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas).
 - 1.8. šildymo ir karšto vandens sistemų balansavimas hidraulinių balansavimo priemonių pagalba ir tolimesnė balanso priežiūra (eksploatavimas).
2. Pastatų, daugiabučių namų šilumos punktų komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:
 - 2.1. patalpų priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.2. šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.3. siurblių priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.4. kontrolės matavimo prietaisų (KMP) priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.5. valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.6. filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.7. automatizuoto šilumos modulio regulatoriaus priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.8. telemetrinės sistemos priežiūra (eksploatavimas).